

Приложение И

Опросный лист для заказа модуля электротехнических блоков для КТП-СЭЩ-Г 6(10) кВА

«Согласовано»

Потребитель_____

Заказ №_____

Должность_____

Дата изготовления_____

Ф.И.О._____

М.П.

Подпись: _____ Дата: _____

№ п/п	Параметры	Значение параметра (подчеркнуть или проставить значение)									Иные требования															
		Рабочее	Нет	Люминесцентные			Светодиодные																			
1	Освещение	Аварийное	Нет	Нет			Да																			
		Ремонтное	Нет	Нет			Да																			
		Уличное освещение входов	Нет	Нет			Да																			
		Вентиляция (см. п.2 прим.)	Нет	Нет			Да																			
2	Система охранно-пожарной сигнализации		Нет				Гранит-4																			
4	Высота фундамента, м (см. пункт 3 примечания)	0,4	0,6	0,8	1,0	1,2	1,4	1,6	1,8	2,0	2,2															
5	Лестницы	Нет				Да																				
6	Выкат трансформатора	Нет			Площадка			Рама																		
7	Маслоприемник	Нет			20% объема масла			100% объема масла (бак)																		
8	Меры безопасности в трансформаторном отсеке	Нет			Барьер			Сетчатые ворота																		
9	Система водослива	Нет	Без обогрева			С греющим кабелем																				
10	Стойка воздушного ввода	Нет	Без ОПН																							
			С ОПНп-6/7,2/2 УХЛ1																							
			С ОПНп-10/12/2 УХЛ1																							
11	Температурный режим																									
	- внутри здания	+5° С																								
12	Сейсмичность баллов	менее 6, 6, 7, 8, 9																								
13	Цветовое решение модуля																									
	Фронтон (при наличии)	RAL 7035 серый			RAL 5002 ультрамарин																					
	Крыша	RAL 7035 серый			RAL 5002 ультрамарин																					
	Стойки	RAL 7035 серый			RAL 5002 ультрамарин																					
	Рамы основания и потолка	RAL 7035 серый			RAL 5002 ультрамарин																					
	Рамы дверей и ворот (см. пункт 4 примечания)	RAL 7035 серый			RAL 5002 ультрамарин																					
	Стены (панели)	Наружная сторона		RAL 9003 белый																						
		Внутренняя сторона		RAL 9003 белый																						
	Потолок (панели)	RAL 9003 белый																								
14	Лестница (площадка)	RAL 7035 серый																								
14	Дополнительные требования																									

Примечание:

- 1 Отопление выполняется панелями конвекционными, имеющими каждая свой термовыключатель.
- 2 Тип (ВО 2,5-220 или ВО 3,15-220) и количество вентиляторов выбирается в зависимости от мощности силового трансформатора.
- 3 Если лестницы или площадки не входят в комплект поставки, то высоту фундамента указывать не требуется.
- 4 Цвет панелей, установленных в створках дверей и ворот, соответствует цвету стековых панелей.